

DECLARACION DE CONFORMIDAD "CE"
DECLARATION OF CONFORMITY "EC"

CAEN,S.L. declara bajo su responsabilidad que las VALVULAS de SEGURIDAD tipos VAS-BT, VAS-HBT, VAS-BTF y VAS-HBTF, independientes de la contrapresión, y con las condiciones de servicio y prueba indicadas en la tabla incluida a continuación, **cumplen la nueva Directiva 2014/68/UE de Equipos sometidos a Presión.**

CAEN,S.L. declares under his responsibility that the SAFETY VALVES VAS-BT, VAS-HBT, VAS-BTF and VAS-HBTF, independent of the back pressure with the service and testing conditions included in following table, **comply with the new Pressure Equipment Directive 2014/68/EU**

| DN / ND | | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|----------------|---|------|----------------|----------------|--------------|--------|----|
| Categoría Category | | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Fluido en contacto / Grupo Fluid / Group | | CO2, AMONIACO y FREONES... / GRUPO 1 y 2 CO2, AMMONIA & FREON... / GROUP 1 and 2 | | | | | | |
| Presión máxima tarado Maximum allowable pressure | PS (bar) | HBT 3/8" ÷ 1/2" | | HBT 3/4" | | BT 1/2" ÷ 2" | | |
| | | 64 bar | | 52 bar | | 40 bar | | |
| Temperaturas de Trabajo Min /Max allowable temperature | | TS (°C) | | - 60°C ÷ 150°C | | | | |
| Presión de prueba Test pressure | PT = 1,43 · PS | P Set > 21 bar | | | P Set ≤ 21 bar | | | |
| Fluido utilizado Testing fluid | | AGUA / WATER | | | AIRE / AIR | | | |

* La clasificación de fluidos ha sido realizada según el artículo 13 de la directiva 2014/68/EU
 The classification of fluids has been made according to the article 13 of the directive 2014/68/EU

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE

Procedimiento de evaluación de la conformidad: **MODULO (B + D)**
 Conformity evaluation procedure
Módulo B Certificado nº 0094/PED/MAD/2131**
Módulo D Certificado nº 0094/PED/MAD/0124**

ORGANISMO / NOTIFIED BODY

Organismo Notificado que ha realizado el control: **Lloyd's Register España, S.A. Notified Body nº 0094**
 Notified Body who has realized the control: **C/Princesa 29, 1º 28008 Madrid**

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

Código de diseño utilizado: **AD-MERKBLATT** Otras directivas y Normas aplicadas: **EN 378 / EN 13136 / EN 4126**
 Design Code applied Other Directives and Standard applied

CAEN,S.L.


 J. Carlos Gil Puente
 General Manager

** Estos certificados transfieren los certificados No 0038/PED/MAD/2131 y No 0038/PED/MAD/0124 emitidos por LRV Ltd (UK NoBo 0038) los cuales quedan ahora bajo la responsabilidad del Organismo Europeo de notificación No 0094 (LRE)

** These certificates transfer LRV Ltd (Uk Nobo 0038) certificate 0038/PED/MAD/2131 & 0038/PED/MAD/0124 which are now under the responsibility of EU Notified Body No 0094 (LRE)