

DECLARACION DE CONFORMIDAD "CE"
DECLARATION OF CONFORMITY "EC"

CAEN,S.L. declara bajo su responsabilidad que las válvulas termostáticas RTO, con las condiciones de servicio y prueba indicadas en la tabla incluida a continuación, **cumplen con la nueva Directiva de Equipos a Presión, 2014/68/UE.**

CAEN,S.L. declares under his responsibility that the Thermostatic valves RTO type, with the service and testing conditions included in following table, **comply with the new Pressure Equipment Directive 2014/68/EU**

DN /ND		1"	1½"÷2½"	3"
Categoría Category		II	II	II
Fluido en contacto / Grupo Fluid / Group		ACEITE DE COMPRESORES OIL OF COMPRESORS		
Presión máxima admisible Maximum Service pressure	PS (bar)	40 bar		
Temperaturas de servicio Service Temperatures	TS (°C)	-10°C ÷100°C		
Temperaturas de operación Operation temperatures		49°C/120°F	54°C/130°F	60°C/140°F
Tipo de prueba Testing type		Resistencia Strength	Estanqueidad Leakage	
Presión de prueba Test pressure	PT (bar)	58 bar	20 bar	

* La clasificación de fluidos ha sido realizada según el artículo 13 de la directiva 2014/68/EU
 The classification of fluids has been made according to the article 13 of the directive 2014/68/EU

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE

Procedimiento de evaluación de la conformidad : **MODULO A2 Certificado nº 0094/PED/MAD/1241****
 Conformity evaluation procedure

ORGANISMO / NOTIFIED BODY

Organismo Notificado que ha realizado el control : **Lloyd's Register España, S.A. Notified Body nº 0094**
 Notified Body who has realized the control : **C/Princesa 29, 1º 28008 Madrid**

NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD

Código de diseño utilizado : **AD-MERKBLATT** Otras directivas y Normas aplicadas : **EN 378 / EN 12284**
 Design Code applied Other Directives and Standard applied

CAEN,S.L.


 J.Carlos Gil Puente
 General Manager

** This certificate transfer LRV Ltd (Uk Nobo 0038) certificate 0038/PED/MAD/0124 which is now under the responsibility of EU Notified Body No 0094 (LRE)